



Ш У Ё М ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск

от 04 сентября 2020 года

№ 09/1154

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района «Троицко-Печорский» № 11/1207 от 16 ноября 2017 года «Об утверждении схемы теплоснабжения на территории сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация муниципального района «Троицко-Печорский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации муниципального района «Троицко-Печорский» № 11/1207 от 16 ноября 2017 года «Об утверждении схемы теплоснабжения на территории сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Схема теплоснабжения Муниципального образования сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре» Троицко-Печорского района Республики Коми на период до 2029 г.г.» раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» изложить в новой редакции:

«В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, улучшения гидравлического режима, снижения потерь предлагается:

- монтаж тепловых узлов,
- своевременная промывка внутрименовых систем теплоснабжения,
- ревизия запорной арматуры присоединенных объектов,
- произвести перекладку аварийных тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации, реконструкцию существующих с перекладкой труб на меньшие диаметры для уменьшения их пропускной способности.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения предлагается продолжить замену оставшиеся части теплосетей: за последние три года (2013-2016 гг.) было заменено порядка 700 из 1733 м.

В 2017 году работы по замене ветхих сетей не проводились.

Протяженность тепловых сетей на 31 декабря 2018 года, составляет 1822,6 м.

В 2018 году работы по замене тепловых сетей не проводились. Протяженность тепловых сетей на 31 декабря 2019 г. составляет 1822,6 м.

Протяженность тепловых сетей на 01 января 2020 года составляет 1829,8 м.

На 01 сентября 2020 года произведена замена ветхих тепловых сетей:

Котельная - тк 23-тк 24 ул. Пионерская до замены протяженность 71,5 м ст. труба Ду 159 мм в подземном исполнении, после замены 69 м ст. труба ППУ Ду 159 мм в надземном исполнении. Не заменено 2,5 м в связи с тем, что сети теплоснабжения проходят через здание гаража».

1.2.Постановление дополнить пунктом 5 следующего содержания «Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» Мамбетова М.А».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» Мамбетова М.А.

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального района

А.Н. Целищев